



Nr	Pomieszczenie
0.1	HALA SORTOWNI
0.2	KORYTARZ
0.3	SZATNIA CZYSTA M.
0.4	ŁAZIENKA M.
0.5	SZATNIA BRUDNA M.
0.6	MAG. OLEJU
0.7	KOTŁOWNIA
0.8	SUSZARNIA OBUWIA
0.9	TOALETA M.
0.10	ROZDZIELNIA
0.11	POM. GOSP.
0.12	PRZEDS. JADALNI
0.13	JADALNIA
0.14	SCHOWEK
0.15	MYJNIA OBUWIA
0.16	POM. PRACOW. Z AZBESTEM

- AW1 - oprawa POINT LED K-G AW A 1x2 TC 1 VWD
AW2 - oprawa MONITOR1 IP65 LED-XHO OP3 A 9W TC 1 WD
AW3 - oprawa MONITOR1 IP65 LED-HO OP3 A 4x1 TC 1 WD
EW1 - oprawa ORTUS OSN A 100 TC 1 WH
EW2 - oprawa VERSO LED VSD A 1,2 TC 1 LGR

■ - ist. przycisk wył. ppoż.

■ - ist. gaśnica

RZECZPOZNAWCA

DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH

mgr inż. Andrzej Szamreto

upr. nr 597/2014

Bartoszyce, 30.09.2022r.

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej stwierdzam:

bez uwag

z uwagami:

Uwaga:

- zasilanie projektowanych opraw wyprowadzić z ist. opraw z funkcją ośw. ewakuacyjnego,
- w ist. oprawach odłączyć inwerter do oświetlenia ewakuacyjnego,
- instalację wykonać przewodami YDYpzo 3x1,5mm²,
- przewody układać w listwach instalacyjnych 25x16, lub w rurach peszel w strefie sufitu podwieszanego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		ul. Sportowa 13, 11-513 Miłki tel. 508 324 695 e-mail: kontakt.proton@gmail.com www.proton-projekt.pl	
		ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SPYTKOWIE	
INWESTOR:		ADRES INWESTYCJI:	
MAZURSKI ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY-GOSPODARKI ODPADAMI ul. Wodna 4 11-500 Giżycko		11-500 Giżycko	
TYTUŁ PROJEKTU:			
Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego			
BRANŻA:		DATA:	
ELEKTRYCZNA		SIERPIEŃ 2022	
NAZWA RYSUNKU:		SKALA RYSUNKU:	
INSTAL. OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO BUDYNEK SOCJALNY-PARTER		1:100	
PROJEKTANT:		NUMER RYSUNKU:	
mgr inż. Artur Leszczyński Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. WAM/0179/P00E/14		E-4	