



Projektowane elementy instalacji chłodząco-grzewczej ponad dachem kabiny należy izolować wełną mineralną grubości 50mm w otulinie ze zbrojonej folii aluminiowej. Przed i za chłodnicą należy zamontować ok. 300mm odcinek kanału o wymiarach identycznych jak wymiar chłodnicy.

Medyka-Ua i Realizacji Inwestycji
Biuro Usług Projektowych
ul. Dąbrowskiego 106
10-200 Olsztyn, tel. 22 252 80 00
www.medyka-ua.pl e-mail: medyka-ua@wp.pl

PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Uss
upr. WAM/0026/POOS/08

PROJEKTANT mgr inż. Aleksandra Medyka-Uss
upr. WAM/0031/POOS/10

PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Uss
upr. WAM/0026/POOS/08

PROJEKTANT mgr inż. Aleksandra Medyka-Uss
upr. WAM/0031/POOS/10

Legenda:

- φ315 - nawiew,
- φ315 - wywiew,
- φ315 - świeże powietrze,
- φ315 - zużyte powietrze,
- φ315 - nawiewu
- φ315 - projektowany układ grzewczo-chłodzącego