

Spytkowo, 2026-05-15

Odpowiedzi do postępowania nr 2726/2026

„Rozbiórka, zaprojektowanie i budowa nowej wagi samochodowej zagłębionej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.”

2726/2026/Pytanie 1

Czy Zamawiający przewidział alternatywny wjazd na teren zakładu podczas realizacji zadania, tj. budowy wagi samochodowej?

Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 1

Na czas realizacji inwestycji – remontu wagi, Zamawiający wybuduje tymczasową drogę dojazdową – bypass wzdłuż istniejącej drogi prowadzącej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Spytkowo. Patrz załącznik nr 7 znajdujący się na stronie 38. Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).

2726/2026/Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie odtworzenia placu/drogi wokół wagi z betonu nawierzchniowego, ewentualnie betonu nawierzchniowego barwionego?

Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 2

Zamawiający nie dopuszcza wykonania odtworzenia nawierzchni placu/drogi wokół wagi z betonu nawierzchniowego ani betonu nawierzchniowego barwionego.

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać w technologii tożsamej z istniejącą, tj. z masy bitumicznej (asfaltu). Ubytki i uszkodzenia nawierzchni asfaltowej powstałe w trakcie realizacji robót należy uzupełnić masą bitumiczną, zapewniając jednorodność i ciągłość istniejącej nawierzchni.