








TYP	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI
SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
SCHEMAT							
ILOŚĆ	P	0	1	0	3	-	0
	L	2	2	3	2	-	1
PARTER	2	3	3	5	1	1	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	110	100	90	100	250	190
	H	210	207	207	210	210	210
OPIS	Drzwi zewnętrzne stalowe, piaszczowe. Jednoskrzydłowe pełne, rozwierne w kolorze drewnopodobnym dqb naturalny. Wypefnienie skrzydła polistyren ekspandowany. Klamka stalowa w kolorze srebrnym. Możliwość zamykania drzwi na klucz. Drzwi wewnętrzne, stalowe, piaszczowe. Jednoskrzydłowe pełne, rozwierane, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Wypefnienie skrzydła kartonem komórkowym. Klamka stalowa w kolorze srebrnym. Możliwość zamykania drzwi na klucz. Drzwi wewnętrzne, stalowe, piaszczowe. Jednoskrzydłowe pełne, rozwierane, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Wypefnienie skrzydła kartonem komórkowym. Klamka stalowa w kolorze srebrnym. Możliwość zamykania drzwi na klucz. Drzwi z otworami wentylacyjnymi. Drzwi wewnętrzne, stalowe, piaszczowe. Jednoskrzydłowe pełne, rozwierane, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Wypefnienie skrzydła kartonem komórkowym. Klamka stalowa w kolorze srebrnym. Możliwość zamykania drzwi na klucz. Drzwi z otworami wentylacyjnymi. Drzwi zewnętrzne stalowe, piaszczowe. Dwuskrzydłowe pełne, rozwierne w kolorze drewnopodobnym dqb naturalny. Wypefnienie skrzydła polistyren ekspandowany. Klamka stalowa w kolorze srebrnym. Możliwość zamykania drzwi na klucz. Wyposażone w rygiel automatyczny. Drzwi zewnętrzne stalowe, piaszczowe, z naswietleniem bocznym. Jednoskrzydłowe pełne, rozwierne w kolorze drewnopodobnym dqb naturalny. Wypefnienie skrzydła polistyren ekspandowany. Klamka stalowa w kolorze srebrnym. Możliwość zamykania drzwi na klucz. Drzwi zewnętrzne stalowe, piaszczowe. Jednoskrzydłowe pełne, rozwierne w kolorze drewnopodobnym dqb naturalny. Wypefnienie skrzydła polistyren ekspandowany. Klamka stalowa w kolorze srebrnym. Możliwość zamykania drzwi na klucz.						
	Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych powinien wynosić nie więcej niż 1,3 W/(m²*K) – zgodnie z WT2021						

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Skłodowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekt@interia.pl		NR RIS. A-15	
STADIUM PROJEKTU: NAZWA RYSUNKU: PT		SKALA: -	
SPECJALNOŚĆ: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		PROJEKTANCI: mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN	
ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. KRYSZTOF HAHN		PODPIS:	
SPECJALNOŚĆ: SPRAWDZALACZ		PODPIS:	
ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. KRYSZTOF HAHN		PODPIS:	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		DATA: 10.01.2022	