



ZG



ZASILANIE Z (TA / ZK1)
gG25A / (N2XH-J / YKY) 5x6mm2



3x DY 1x2,5mm2	3x DY 1x2,5mm2	5x DY 1x2,5mm2
GNIAZDO	GNIAZDO	GNIAZDO
230V	230V	400V
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-



DANE TECHNICZNE:

- Rozdzielnica
 - IP 65
 - Wymiary: 425,5x158x275,8 (wysokośćxgłębokośćxszerokość)
- Gniazdo 3-fazowe
 - 400V/16A
 - IP65
- Gniazdo 1-fazowe
 - 230V/16A
 - IP65



"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

NR RYS. ES.04
DATA: 10.01.2022

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA
DZIAŁCE NR GEOD. 42/15 W RYNIE, GM.RYN**

STADIUM PROJEKTU: NAZWA RYSUNKU:

PW

SCHEMAT ZG

SKALA:

B/S

SPECJALNOŚĆ: PROJEKTANCI:

PODPIS:

INSTALACJE mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
ELEKTRYCZNE: nr upr. PDL/0160/PWBE/16

SPECJALNOŚĆ: SPRAWDZAJĄCY:

PODPIS:

INSTALACJE mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI
ELEKTRYCZNE: nr upr. PDL/0146/POOE/12

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM